

Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu

Pregão Presencial



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CATU

= AVISO DE RATIFICAÇÃO DE EDITAL=

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014 =

Em resposta à empresa Zalbergas Materiais de Saneamento, questionamento enviado por e-mail em 09/12/2014.

1) Pergunta quanto aos pinos da caixa de hidrômetro, se tem dois pinos de latão para articulação da porta.

Resposta: SIM. O modelo padrão do SAAE corresponde a Caixa de polipropileno com 6 parafusos em latão para fixação da tampa.

2) Pergunta quanto à exigência de amostra.

Resposta: O Edital PP nº 16/2014 não solicita amostra

Obs: Ratificamos as demais informações do Edital PP 16/2014 inclusive a data da mesma.

Catu, 15 de dezembro de 2014.

JAMILLE CARVALHO RAMOS DE SOUZA

PREGOEIRA OFICIAL